



UNIVERZITET U NIŠU
INSTITUT ZA MAŠINSTVO MAŠINSKOG FAKULTETA
LABORATORIJA ZA TERMOENERGETIKU

Beogradska 14. 18000 Niš. Tel./Fax: (018) 49-570, Fax: (018) 352-780

UREĐAJ: ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO
PRIZVOĐAČ: "EKOPAN D.M." d.o.o - Niš
TIP: VEK24.PRO
GODINA PROIZVODNJE: 2002.

TEHNIČKI PODACI

NAZIVNA TOPLOTNA SNAGA:	24 kW
KONTROLA SNAGE:	12 + 6 + 6 kW
NAZIVNI NAPON:	220/380 V
DIMENZIJE:	695 x 180 x 440 mm
PRIKLJUČAK - POLAZNI VOD:	DN32
PRIKLJUČAK - POVRATNI VOD:	DN32

Na osnovu izvršenih ispitivanja u skladu sa normativima po DIN 4702 i provere usaglašenosti tehničkih podataka sa dokumentacijom izdaje se:

UVERENJE

br. 9/03

kao potvrda kvaliteta za

ELEKTRIČNI TOPLOVODNI KOTAO tip VEK24.PRO

Sastavni deo ovog uverenja o kvalitetu je:

- ♦ stručni nalaz broj 8/0 koji sadrži podatke o pregledu i ispitivanju,
- ♦ stručni nalaz br.03-88/1 o pregledu i ispitivanju novoproducenog oruđa za rad u cilju izdavanja uverenja o primenjenim propisanim merama zaštite na radu,
- ♦ tehnička dokumentacija o proizvodu.
- ♦

Niš, 25.01.2003. god.

RUKOVODILAC ISPITIVANJA


dr Branislav Stojanović, docent

DIREKTOR INSTITUTA ZA MAŠINSTVO


dr Mladen Stojiljković, van. prof.